

水質検査結果書

名古屋市中川区四女子町3丁目72

株式会社大垣ビバレッジ 様

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)

一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター

〒500-8148 岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300

FAX (058)248-0229

平成25年6月7日、ご依頼のありました試料の検査結果は、以下のとおりです。

採水地点	8インチ			
住所	養老郡養老町小倉1654-1			
採水	年月日(時刻)	平成25年6月7日 (11:47)	天候	晴
	採水者	勝原 正	所属	—
現地検査	気温	—	pH値	—
	水温	—	残留塩素	—
	検査者	—	所属	—

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/ml	100 CFU/ml 以下			
大腸菌群	陰性	陰性			
カドミウム	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下			
水銀	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 以下			
鉛	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下			
ヒ素	0.001 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下			
六価クロム	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下			
シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.2 mg/L	10 mg/L 以下			
フッ素	0.05 mg/L 未満	2 mg/L 以下			
亜鉛	0.01 mg/L 未満	5 mg/L 以下			
銅	0.01 mg/L 未満	1 mg/L 以下			
マンガン	0.010 mg/L 未満	2 mg/L 以下			
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.0 mg/L	12 mg/L 以下			
セレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下			
バリウム	0.1 mg/L 未満	1 mg/L 以下			
ホウ素	1 mg/L 未満	30 mg/L 以下			
硫化物	0.01 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下			
試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号、上水試験方法(2001)及び「食品、添加物等の規格基準」昭和34年厚生省告示第370号(S.34.12.28)による。				
判定及び意見	上記検査結果についてはミネラルウォーター類の原水製造基準に 適合 であります。				